



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 860/2023 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 13 de novembro de 2023.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 894/2023

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 894/2023, de autoria do Nobre Vereador José Luís Fornasari, aprovado por esse Egrégio Plenário na 39ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2023, informamos:

- 1 - Não há registro no DAE para o problema apontado.
- 2 e 3 - O DAE, através de sua equipe, verificará o local e analisará se algo pode estar causando este problema, e caso positivo, providenciará a correção.
- 4 - As paralisações são esporádicas e por curto período, devido a manutenção nos equipamentos.
- 5 - A elevação (bombeamento) é feita por conjunto moto-bomba submersíveis e funciona 24 horas, conforme a demanda de vazão.
- 6 - Numa situação muito atípica por parada de longo período, o esgoto poderá escoar, como medida de segurança, para o Ribeirão dos Toledos. No entanto, essa é uma situação hipotética da qual o DAE tem o controle para agir de forma imediata, evitando que tal incidente ocorra.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR MONARO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

**DATA: 13/11/2023
HORA: 14:57**

Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 894/2023
Autoria: Secretário Municipal de Governo

Assunto: Requer informações quanto ao
elevatório de esgoto, situado na Rua
21 de Abril, no Parque Olaria.

Chave: F1837

**PROTOCOLO
08538/2023**

