



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 296/2025 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de julho de 2025.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 364/2025

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 364/2025, de autoria do Nobre Vereador Carlos Fontes, aprovado por esse Egrégio Plenário na 23ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2025, informamos:

- 1 - Não.
- 2 - Prejudicada.

3 - Dentre os principais obstáculos técnicos, destaca-se a topografia acentuadamente desfavorável, com predominância de lotes em soleira negativa (construções situadas abaixo do nível da rua), o que inviabiliza a adoção de sistema convencional de coleta por gravidade.


Além disso, trata-se de uma área com ocupação consolidada, o que limita a aplicação de alternativas técnicas e dificulta a execução de intervenções sem impacto direto nas edificações existentes.

4 - O DAE dispõe de levantamentos topográficos e estudos, realizados internamente.

- 5 - Sim.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**
DATA: 14/07/2025
HORA: 15:37
PRÓTOCOLO
05296/2025
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 364/2025
Autoria: Secretaria Municipal de Governo
Assunto: Requer informações ao Poder Executivo Municipal sobre a possibilidade de implantação de Chave: 8BED3