



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 419/2018 – SG

Santa Bárbara d'Oeste, 14 de maio de 2018.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 541/2018

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

PROTOCOLO 05451/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE	
	S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 14/05/2018 HORA: 15:49	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 541/2018 Autoria: Rodrigo Maiello	
	Assunto: Requer informações acerca da constante falta de água nas residências do bairro Jardim Ferola.	
	Chave: B8DE5	

Em resposta ao Requerimento nº 541/2018, de autoria do Nobre Vereador Valdenor de Jesus G. Fonseca, aprovado por esse Egrégio Plenário na 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2018, protocolado neste Poder Executivo sob nº 2018/1400-01-00, informamos:

1 - No período compreendido de 01/03/2018 à 25/04/2018, foram registradas 04 ligações da referida rua no sistema de atendimento da Autarquia.

2, 3, 4, 5 e 6 - O DAE desde 2013 investe em ações de melhoria no abastecimento. Entre as obras em andamento, podemos citar a troca de rede da Região Central, os novos reservatórios instalados na ETA IV e no Jardim Amélia, a nova adutora que abastece o bairro 31 de março, a nova adutora que abastece o Jardim Amélia e o Mollom, a nova adutora de água bruta de 900 milímetros de diâmetro, a nova captação na Represinha Santa Alice, novos reservatórios que ampliarão em 30% o volume de água tratada na Zona Leste da cidade, entre outras ações que se encontram em andamento. Apenas com relação a distribuição de água tratada, o investimento da autarquia com as obras concluídas, ou em andamento, supera R\$ 35 milhões de reais.

Ao longo das Administrações passadas, algumas ações deveriam ter sido realizadas de acordo com um cronograma normal de investimento. Buscando equacionar todas essas questões, a atual Administração vem promovendo diversas ações, como a ampliação do volume de água reservada em nossos mananciais (instalação das comportas na Represa São Luís), e melhorando a capacidade de adução e distribuição de água, conforme obras citadas no parágrafo anterior. Nesse sentido, cabe lembrar ainda, que a eventual interrupção do abastecimento pode inclusive ser parte de alguma obra, como a interligação em novos reservatórios, ou mesmo tenha sido originada por interrupção no fornecimento de energia elétrica, nunca excedendo períodos longos, como dias, por exemplo.

A previsão de término de todas essas obras está num horizonte de curto prazo, com algumas já entregues inclusive. Enquanto isso, como já salientado, oscilações de fornecimento de energia, rompimento de adutoras antigas, são questões que podem afetar o abastecimento.



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

(Fls. 02/02 – Ofício nº 419/2018 - SG)

7 e 9 - O DAE está ampliando esforços da Autarquia no abastecimento da cidade, conforme Item 2.

8 - Medidores de vazão podem aferir o ar que passa nas tubulações em ambas as direções, ou seja, existe compensação nesse efeito.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RODRIGO MAIELLO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
DUCIMAR DE JESUS CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste/SP