



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 252/2020 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de setembro de 2020.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 349/2020


Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 349/20, de autoria do Nobre Vereador Carlos Fontes, aprovado por esse Egrégio Plenário na 31ª Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de setembro de 2020, informamos:

1 a 3 - A situação apresentada não se refere a quantidade excessiva de cloro. A coloração esbranquiçada ocorre em virtude de microbolhas devido a pressurização na rede. A água fornecida pelo DAE atende aos mais rigorosos parâmetros de todos os órgãos fiscalizadores. É monitorada constantemente e possui um padrão de excelência, e como dito anteriormente, não se trata de cloro.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RODRIGO MAIELLO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
FELIPE SANCHES
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste/SP

PROTOCOLO 03835/2020	CÂMARA MUNICIPAL DE S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 21/09/2020	
	HORA: 13:11	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 349/2020	
	Autoria: Secretaria Municipal de Governo	
	Assunto: Requer informações acerca de água com cor branca no Bairro Parque Residencial do Lago.	
	Chave: 2F9F1	