



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 183/2021 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de março de 2021.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 192/2021

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 192/2021, de autoria do Nobre Vereador Arnaldo Alves, aprovado por esse Egrégio Plenário na 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de março de 2021, informamos:

1 - Areia Branca: 5.030.709,04 m³; São Luis: 3.345.573,83 m³; Cillos: 1.789.332,62 m³; Santa Alice: 25.428,53 m³.

2 - O volume total é 2.279.138,00 m³, não havendo como mensurar por represa, pois elas operam em série, e a vazão/volume de recarga de cada uma varia em cada período do ano.

3 - Normal.

4 - Sim.

5, 6 e 7 - As represas operam em série, sendo que Areia Branca e São Luis aduzem água bruta para a Cillos, que consecutivamente aduz para a Santa Alice, onde é realizada a captação única. Portanto, não há como mensurar as vazões/volume distintivamente para os bairros.

8 - Terá um volume operacional na represa Cillos de, aproximadamente, 1.743.000,00 m³, que será composto para todos os bairros.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

PROTOCOLO 02207/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 22/03/2021	
	HORA: 14:28	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 192/2021	
	Autoria: poder executivo	
	Assunto: Requer informações acerca da capacidade e atual nível das represas do município de Santa Bárbara d'Oeste.	
	Chave: D23D6	