



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 421/2024 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 15 de julho de 2024.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 455/2024

Senhor Presidente,
Nobre Vereadora,

Em resposta ao Requerimento nº 455/2024, de autoria da Nobre Vereadora Esther Moraes, aprovado por esse Egrégio Plenário na 23ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de junho de 2024, informamos:

1 - Ocorreram oscilações no abastecimento de água por diversas razões: rompimentos de tubulações, falta de energia elétrica que é fornecida pela CPFL e panes nos conjuntos moto bomba.

2 - O DAE adquiriu e instalou recentemente novo conjunto moto bomba para o reservatório do bairro Cidade Nova, o qual já está operando.

3 - Sim.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR MONARO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE

PROTOCOLO
04568/2024

DATA: 15/07/2024
HORA: 17:14



Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 455/2024
Autoria: Secretaria Municipal de Governo
Assunto: Requer informações acerca da
frequente falta de fornecimento de
água nos bairros Cidade Nova,
Chave: 39DA6