



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 204/2025 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de maio de 2025.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 237/2025

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 237/2025, de autoria do Nobre Vereador Carlos Fontes, aprovado por esse Egrégio Plenário na 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de maio de 2025, informamos:

1 - A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, já realizou nova análise técnica do local.

2 - A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, e Serviços realiza periodicamente operação tapa-buraco em toda a cidade, inclusive no bairro citado.

3 - A empresa é: PONTUALI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.

4 - Conforme decisões judiciais prolatadas em 1ª e 2ª instâncias, o Município não está obrigado a prestar informações acompanhadas de documentos, ADIN nº 137.246-0/7.

5 - Foram investidos aproximadamente R\$581.094,52 com recursos próprios.

6 - A recuperação do pavimento seguiu a orientação do Perito Judicial, responsável por avaliar tecnicamente as condições do pavimento no decorrer da ação, à época, e indicar o método de correção. Contudo, durante a execução da obra foram identificados problemas com vertentes de água no subsolo das vias, o que faz com que o prazo de garantia também fique indefinido, por assim estar atrelado a um fenômeno constante em todo o bairro.

Sua durabilidade está intrinsecamente ligada à influência direta dessa ocorrência; ou seja, depende da capacidade de percolação dessa água e de seus efeitos na base do pavimento novo, embora tenham sido executados drenos.

7 - Não são emitidos laudos de fiscalização, são feitas vistorias técnicas constantes. O acompanhamento foi realizado integralmente, tendo sido executadas tantas alterações em campo quanto necessárias para um tratamento que viesse, dentro do possível, minimizar o problema encontrado.

8 - Não houve desgaste prematuro no asfalto, as vias públicas que apresentam capa asfáltica deteriorada são aquelas que **não** foram recapeadas.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**
DATA: 26/05/2025
HORA: 16:37
PROTOCOLO: 04058/2025
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 237/2025
Autoria: Secretário Municipal de Governo
Assunto: Solicita operação
tapa-buracos no bairro Nova Conquista
e informações sobre o contrato de
Chave: 85CFB

